

**Изменение №2 СП 136.13330.2012 Здания и сооружения.
Общие положения проектирования с учетом доступности
для маломобильных групп населения**

Дата введения 2023-01-28

Содержание

Раздел 5. Наименование. Изложить в новой редакции:

«Требования к территории земельного участка».

Приложения А, Б, В, Г, Д, Е. Исключить.

Дополнить элементом: «Библиография».

Введение

Дополнить шестым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 2 к настоящему своду правил разработано АО «ЦНИИПромзданий» (канд. архитектуры ДК Лейкина, канд. архитектуры НВ. Дубынин, ВВ. Коновалова), ДТСЗН города Москвы (ВБ. Осинская), НО «Доступная городская среда» (М.Ю. Зверев), ИПРПП ВОС «Реакомп» (С.Н. Ваньшин), Фонд «Город для всех» (СВ. Чистый), ООО «Институт прикладных транспортных исследований» (канд. техн. наук ДВ. Елин), Всероссийское общество инвалидов (канд. техн. наук Е.А. Бухаров), ООО «Экспертно-консультационный центр «Эврика» (ЛК. Гутман)».

1. Область применения

Пункт 12. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«1.2 Свод правил распространяется на доступные для маломобильных групп населения элементы архитектурной среды и системы ими образуемые: элементы участка, части зданий, группы помещений, помещения и функциональные зоны. К таким объектам относятся также конструктивные элементы и малые архитектурные формы.».

2. Нормативные ссылки

Раздел изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 5746—2015 (ISO 4190-1:2010) Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры

ГОСТ 30826—2014 Стекло многослойное. Технические условия

[ГОСТ 33652—2019 \(EN 81-70:2018\)](#) Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

ГОСТ 34305—2017 (EN 81-72:2015) Лифты пассажирские. Лифты для пожарных

[ГОСТ 34428—2018](#) Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия

[ГОСТ 34682.1—2020 \(EN 81-40:2008\)](#) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 1. Платформы лестничные и с наклонным перемещением

[ГОСТ 34682.2—2020 \(EN 81-41:2010\)](#) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 2. Платформы с вертикальным перемещением

[ГОСТ Р 50602—93](#) Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры

ГОСТ Р 51256—2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.

[ГОСТ Р 51261—2017](#) Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования

ГОСТ Р 51264—99 Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия

[ГОСТ Р 51671—2020](#) Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности

[ГОСТ Р 52131—2019](#) Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования

ГОСТ Р 52289—2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

[ГОСТ Р 52875—2018](#) Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования

ГОСТ Р 55641—2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Диспетчерский контроль. Общие технические требования

ГОСТ Р 55966-2014 (CEN/TS 81-76:2011) Лифты. специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения

ГОСТ Р 59431—2021 Система радиоинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения. Технические требования. Методы испытаний

[ГОСТ Р 59601—2021](#) Тактильные мнемосхемы и указатели. Разработка, производство, условия применения

[ГОСТ Р 59602—2021](#) Тактильно-визуальные средства информирования и навигации для инвалидов по зрению. Технические требования

[ГОСТ Р 59811—2021](#) Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов. Термины и определения

[ГОСТ Р 59812—2021](#) Доступность для инвалидов объектов городской инфраструктуры. Общие требования. Показатели и критерии оценки доступности

ГОСТ Р ИСО 28803—2013 Эргономика физической среды. Применение требований стандартов к людям с особыми потребностями

[СП 1.13130.2020](#) Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

[СП 3.13130.2009](#) Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности

[СП 59.13330.2020](#) «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (с изменением № 1)

СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» (с изменением № 1)

[СП 118.13330.2022](#) «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»

[СП 137.13330.2012](#) Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования (с изменением № 1)

[СП 138.13330.2012](#) Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования (с изменением

[СП 139.13330.2012](#) Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования (с изменением № 1)

СП 145.13330.2020 Дома-интернаты. Правила проектирования

Примечание – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.»

3. Термины и определения

Раздел изложить в новой редакции:

«3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по СП 59.13330, ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52875, ГОСТ Р 59811, ГОСТ Р 59812, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- 3.1 акцентный ориентир: Ориентир, элемент архитектурной среды, информационно значимый для посетителей (потребителей), в том числе маломобильных.
- 3.2 архитектурная среда: Совокупность внешнего облика и внутреннего пространства зданий и сооружений, предназначенных для определенных функций и наделенных необходимой и достаточной для потребителя информативностью, в том числе с помощью архитектурной пластики.
- 3.3 доступный (беспрепятственный) маршрут: Непрерывный маршрут передвижения, связывающий все элементы и пространства зданий или сооружений, в которых осуществляется обслуживание маломобильных посетителей.
- 3.4 коммуникационные пространства: Зоны и помещения зданий, сооружений или участков, предназначенные, главным образом, для движения по ним людских потоков.
- 3.5 материальная среда жизнедеятельности: Материальная среда, окружающая человека, в которой он осуществляет все свои жизненные потребности, в том числе здания и сооружения, их оборудование, оснащение и прилегающая территория.
- 3.6 мобильные подъемники: Автономные мобильные средства для подъема и спуска МГН в креслах-колясках по лестничным маршам, крутым подъемам, а также в ландшафтно-парковых зонах с рельефной поверхностью.
- 3.7 табло: Указатели с механическим, электронным или иным приводом изменения символов на их рабочей поверхности.
- 3.8 универсальное помещение: Помещение здания, где благодаря организационным мероприятиям, а также сменяемому или трансформируемому оборудованию возможна организация различных видов деятельности.
- 3.9 фотолюминесцентная эвакуационная система: Совокупность фотолюминесцентных элементов, предназначенных для информации о путях эвакуации людей, включая МГН, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе при аварийном отключении освещения.
- 3.10 функциональная группа помещений: Совокупность пространственно связанных помещений и коммуникационных путей, предназначенных для выполнения определенной задачи.»

4. Общие положения

Пункт 4.1. Изложить в новой редакции:

«4.1 Настоящий свод правил содержит требования, проектные мероприятия и элементы архитектурного решения для обеспечения доступа МГН в здания, сооружения и на территории их земельных участков. Конкретизацию требований, выбор состава мероприятий и определение этапов их реализации устанавливают заданием на проектирование с учетом требований СП 59.13330, СП 118.13330, [1]-[4].».

Пункт 4.2. Второй абзац. Заменить слова: «рекомендуется предусматривать» на «а также с учетом принятой организации обслуживания посетителей, допускается».

Третий абзац. Заменить слова: «социальными органами» на «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по разработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере социальной защиты населения».

Четвертый абзац. Изложить в новой редакции: «вариант Б («Разумное приспособление») для приспособления здания под новые функции, для реконструкции и, частично, для капитального ремонта с учетом требований СП 59.13330.».

Пятый абзац. Исключить.

Пункт 4.3.4. Заменить слово: «рекомендуется» на «необходимо».

Пункт 4.4. Первое предложение. Исключить слова: «в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов».

Второе предложение. Исключить.

Пункт 4.5. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует». Исключить слова: «, в том числе наружная реклама».

Пункты 4.7, 4.8. Изложить в новой редакции:

«4.7 Планировочные решения зданий и сооружений, в том числе коммуникации, должны учитывать параметры кресла-коляски согласно ГОСТ Р 50602, СП 59.13330.

Места зарядки средств передвижения с электроприводом в общественных зданиях и сооружениях необходимо размещать в помещениях с общеобменной вентиляцией и пожарной сигнализацией.

4.8 При расчете эвакуации МГН следует применять СП 1.13130, СП 3.13130, СП 59.13330.

Требования к обозначению и маркировке путей эвакуации приведены в ГОСТ Р 51671, СП 1.13130, СП 145.13330.

В пожаробезопасной зоне допускается предусматривать места для размещения индивидуальных средств спасения, опорных поручней и мест для сидений, которые не должны препятствовать эвакуации, при этом их площадь не должна включаться в расчетную.

Пожаробезопасные зоны допускается проектировать на площадках здания балконах, лоджиях, галереях и т.п. с учетом требований СП 1.13130.».

Раздел дополнить пунктом 4.9 в следующей редакции:

«4.9 Расчетное число МГН, относящихся к группе мобильности М 1, принимают от расчетного числа посетителей здания согласно СП 59.13330.2020 (таблица Б.2, примечание 2).

Расчетное число МГН, посетителей здания, определяют техникоэкономическими показателями объекта.

Для обеспечения доступа МГН группы мобильности МТ предусматривают размещение навигационных ориентиров и систем обеспечения разборчивости звуковой информации.».

5. Требования к земельному участку

Наименование. Изложить в новой редакции:

«5 Требования к территории земельного участка»

Пункт 5.1. Изложить в новой редакции:

«5.1 При новом строительстве и реконструкции зданий, сооружений и комплексов следует проектировать наиболее короткие пути от доступного входа на участок до входа в здание или сооружение, доступного для МГН, согласно СП 59.13330.

При адаптации существующих территорий земельных участков к потребностям МГН следует создавать пешеходные пути согласно СП 59.13330. При этом габариты разворотных площадок допускается уменьшать в пределах не более чем 5%.

Ширина проходов в свету в ограждениях на территориях земельного участка должна быть не менее 0,9 м.

Установку поручней вдоль путей движения определяют заданием на проектирование.».

Пункт 5.2. Исключить.

Пункт 5.3—5.6. Изложить в новой редакции:

«5.3 Отдельные места для кратковременной остановки транспортных средств следует предусматривать с учетом требований СП 59.13330 и размеров транспортных средств категории М2 (автобусов малого класса), оборудованных вспомогательными посадочными устройствами. Габариты места, предназначенного для посадки/высадки инвалида на кресле-коляске, принимают по ширине и длине не менее 1,5 × 2,9 м в составе или возле отдельных мест для кратковременной остановки транспортных средств.

Обеспечение безопасности пешеходного и дорожного движения осуществляется за счет разделения этих путей дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52289.

5.4 По заданию на проектирование от специализированного места стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов и до входа в здание устраивают навес.

5.5 На земельном участке объекта на основных путях движения людей следует предусматривать места отдыха в соответствии с СП 59.13330. Габариты зоны отдыха определяют по заданию на проектирование, при этом на одного инвалида на кресле-коляске следует предусматривать место для размещения не менее: глубина 1,2 м, ширина 1,5 м. При проектировании зон отдыха для инвалидов, использующих средства передвижения с электроприводом, глубина должна быть увеличена на 30 %.

Малые архитектурные формы (МАФ) необходимо применять контрастных цветов и тонов по отношению к окружающему фону.

5.6 На земельных участках зданий и сооружений могут предусматриваться технические средства информации, доступные для инвалидов, выполняемые по ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52875, ГОСТ Р 52131, ГОСТ Р 59431, ГОСТ Р 59601.

Необходимость размещения устройств и элементов дублирования визуальной информации тактильной и (или) звуковой определяют заданием на проектирование.

Установку (обустройство) информационных средств на земельных участках зданий и сооружений на путях движения МГН ко входам с зонами обслуживания (получения услуги), санитарно-бытовым помещениям на участке, зонам отдыха и т.д. определяют по заданию на проектирование.».

Пункт 5.7. Исключить.

Пункты 5.8, 5.9. Изложить в новой редакции:

«5.8 Тактильные наземные указатели (ТНУ) следует предусматривать согласно СП 59.13330, ГОСТ Р 52875.

Применение ТНУ на территориях земельных участков памятников архитектурного, культурного и исторического наследия, музеев, театральнoзрелищных сооружений и т.п. устанавливаются заданием на проектирование. Цветовой контраст ТНУ допускается не предусматривать.

Применение ТНУ и их цвет на территориях земельных участков жилых зданий, зданий домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, хосписов, а также высших учебных заведений, общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций устанавливаются заданием на проектирование.

5.9 Опоры мачт освещения и дорожных знаков, газетные и торговые киоски и т.д. следует располагать за пределами путей движения. Углы должны быть закруглены радиусом не менее 0,05 м.».

Пункт 5.10. Исключить.

Пункт 5.12. Первый абзац. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Второй абзац. Исключить слова: «для инвалидов, в том числе слепых,».

Заменить слова: «на обочинах проходов» на «вне пешеходной части».

Предложения 3 и 4 изложить в новой редакции: «Скамьи устанавливаются вне пешеходной части и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия. Требования к скамьям принимаются согласно СП 59.13330.».

Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«Скамьи наклонного типа располагают нижней гранью на высоте от 0,65 до 0,75 м, с вертикальным наклоном сиденья под углом от 35 ° до 45 °. Сиденье выполняют глубиной от 0,25 до 0,30 м.».

Пункты 5.13, 5.14. Изложить в новой редакции:

«5.13 Допускается применение в пределах пешеходных путей световой ориентирующей и/или направляющей разметки и световых маяков по ГОСТ Р 51671, а также разметки из светоотражающих материалов.

5.14 Светильники, способствующие ориентации инвалидов с нарушением зрения, допускается заделывать заподлицо в вертикальные, горизонтальные или наклонные поверхности стационарных конструкций зданий и сооружений или в элементы стационарного оборудования: в поручни или участок стены за поручнем, в подступенки лестниц, в плоскость стен или покрытия горизонтального или наклонного пола и т.п.».

Пункты 5.15 — 5.19. Исключить.

6. Пути движения в здании

Пункты 6.1, 6.2. Изложить в новой редакции:

«6.1 Коммуникационные пути и пространства, обеспечивающие непрерывность связей между входами, местами обслуживания и отдыха и выходами, должны быть:

- доступными для различных категорий пользователей;
- безопасными для движения и отдыха в процессе движения;
- оборудованными для облегчения движения, получения своевременной информации, отдыха или ожидания;
- по возможности короткими, геометрически простыми.

6.2 При реконструкции размеры входной площадки при наличии пандуса (ширина ^x глубину) должны быть не менее 1,4 ^x 1,8 м при условии организации оказания помощи.»

Пункты 6.3, 6.4. Исключить.

Пункт 6.5. Заменить слова: «для МГН» на «согласно СП 59.13330.2020 (пункты 5.1.12, 5.1.13).».

Пункт 6.6. Изложить в новой редакции:

«6.6 Планировку внутренних тамбуров (тамбур-шлюзов) следует предусматривать согласно СП 59.13330. При меньших габаритах тамбура возможно использование электродоводчиков с одновременным открыванием дверей.»

Пункты 6.7, 6.8. Исключить.

Пункт 6.9. Заменить слова: «рекомендуется» на «допускается»; «МГН, приведенной в таблице 6.1, где а — длина проекции, Б — ширина проекции и Р— площадь проекции инвалида» на «лицами соответствующих групп мобильности согласно СП 59,13330.». Исключить слова: «, особенно для».

Таблица 6.1. Исключить.

Пункт 6.10. Изложить в новой редакции: «6.10 На путях движения по зданию следует стремиться к уменьшению числа выступающих углов, пилястр, избегать острых кромок оборудования.

Следует скруглять внешние углы выступающих в сторону путей движения частей оборудования и архитектурных элементов на путях движения, в местах ожидания и отдыха (радиус — не менее 5 см)».

Пункт 6.11. Заменить слово: «рекомендуется» на «допускается».

Второе и третье предложения. Исключить.

Пункт 6.12. Исключить.

Пункт 6.13. Изложить в новой редакции:

«6.13 Декоративную отделку полов и стен допускается сочетать с ориентирующей и/или сигнальной разметкой путей движения, зон ожидания и оказания услуг с учетом требований ГОСТ Р 51671, обеспечивая при этом допустимую контрастность, увязывая с колористическим решением интерьера.

Место получения инвалидами по зрению каких-либо услуг или информации - перед окном кассы, справочного или информационного бюро, регистратуры, прилавка магазина, сервисного центра, перед размещенной на стене или на стенде тактильной схемой и т.д. целесообразно обустроить напольным указателем «Поле получения услуги (информации)» в соответствии с ГОСТ Р 52875.

Формула расчета коэффициента контрастности K_k и требования к яркостному контрасту элементов интерьера приведены в СП 59.13330 и ГОСТ Р 51671.».

Рисунок 1. Исключить.

Пункт 6.14. Изложить в новой редакции:

«6.14 На путях движения посетителей в здании следует предусматривать смежные с ними зоны отдыха и ожидания согласно СП 59.13330. Габариты зоны отдыха определяют по заданию на проектирование, при этом на одного инвалида на кресле-коляске с сопровождающим не менее: глубина 1,2 м, ширина 1,5 м. При проектировании зон отдыха для инвалидов, использующих средства передвижения с электроприводом, глубина должна быть увеличена на 30 %.

При размещении мест отдыха или ожидания в нишах допускается обеспечивать их подсветку, выделять цветом и фактурой материала места сидения. Необходимо обеспечивать контраст поверхностей мест сидения с покрытием пола.

По заданию на проектирование на путях движения и/или в зонах отдыха размещают скамьи наклонного типа, которые располагают нижней гранью на высоте от 0,65 до 0,75 м, с вертикальным наклоном сиденья под углом от 35 ° до 45 °. Сиденье выполняют глубиной от 0,25 до 0,30 м.».

Пункт 6.15. Первый абзац. Исключить.

Пункт 6.16. Исключить.

Пункт 6.17. Заменить слова: «ГОСТ Р 51136 с» на «ГОСТ 30826 с контрастной».

Заменить слова: «по пункту 5.1.5» на «согласно».

Пункт дополнить предложением в следующей редакции: «По заданию на проектирование допускается устанавливать ограничители перемещения креслаколяски, оборудования и мебели вдоль стеклянных поверхностей.».

Пункты 6.18, 6.19. Изложить в новой редакции:

«6.18 Следует выделять места для хранения эвакуационных кресел и носилок согласно СП 59.13330.

6.19 На путях эвакуации допускается применение раздвижных дверей согласно СП 1.13130.».

Пункт 6.20. Исключить.

Пункты 6.21, 6.22. Изложить в новой редакции:

«6.21 Контраст дверь стена следует предусматривать согласно СП 59.13330, при этом допускается обеспечивать контрастом дверных наличников или с заполнением контрастным цветом не менее 30 % дверного полотна вблизи ручки.

6.22 Зоны открывания дверей с учетом проекции движения дверного полотна допускается выделять контрастным, тактильным или иным способом.».

Пункт 6.23. Исключить.

7. Зоны обслуживания

Пункт 7.1. Исключить.

Пункт 7.2. Исключить.

Пункт 7.3. Первый, второй абзацы. Исключить.

Дополнить слово: «обслуживания» словами: «лиц из числа».

Пункт 7.4. Изложить в новой редакции:

«7.4 В помещениях (кабинах) индивидуального обслуживания, предназначенных для МГН (лингфонных кабин, экспресс-фото и т.п.), следует обеспечивать пространство не менее 1,6 × 1,8 м. Свободное пространство для разворота инвалида на кресле-коляске должно быть диаметром не менее 1,4 м. При организации оказания помощи диаметр разворота допускается сокращать в пределах не более чем 5 %.»

Пункт 7.5. Исключить.

Пункт 7.6. Изложить в новой редакции:

«7.6 В помещениях при совмещении функционального обслуживания с перемещением (в музеях, тренажерных залах, магазинах и т.д.) следует обеспечивать ширину проходов не менее 1,2 м, в которых допускается выделять ориентирующую и (или) информационную разметку у стен и по периметру напольного оборудования или экспонатов.»

Пункт 7.7. Исключить.

Пункт 7.8. Заменить слова: «рекомендуется проектировать пути целевого движения» на «следует проектировать основные пути движения».

Пункт 7.9. Первый абзац. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Второй абзац. Заменить слово: «Рекомендуется» на «Следует». Исключить слово: «МГН».

Заменить слова: «с требованиями раздела 10,» на «СП 59.13330.».

Третий абзац. Исключить.

Пункт 7.10. Заменить слово: «рекомендуется» на «необходимо», заменить значение: «0,65» на «0,75».

Пункт 7.11. Заменить слово: «Рекомендуется» на «При необходимости».

Заменить значения: «0,7» на «0,75»; «0,9» на «0,85».

Последний абзац. Исключить.

Пункт 7.12. Изложить в новой редакции:

«7.12 Проектировать оборудование индивидуальных мест обслуживания следует с учетом размеров зоны досягаемости на рабочей поверхности:

- на столе для обеих рук в диапазоне от 0,25 (от контактной кромки) до
- 0,3—0,45 м при высоте рабочей поверхности от 0,8 до 0,9 м и кратковременном обслуживании.

Длину рабочей поверхности (совокупного фронта обслуживания) на одно место персонала следует принимать не менее 1,0 м.»

Пункт 7.14. Изложить в новой редакции:

«7.14 В помещениях с кратковременным обслуживанием через прилавок (гардероб, операционно-кассовые залы, регистратуры, справочные, киоски продаж и т.п.) место обслуживания допускается не оборудовать местом для сидения посетителей.»

Пункт 7.15. Исключить.

Пункт 7.16. Заменить слово: «рекомендуется» на «допускается».

Пункт 7.17. Заменить слова: «но и звуковой контакты посетителя с персоналом,» на «но и звуковой контакты, обеспечиваемые техническими средствами посетителя с персоналом,».

Пункт 7.18. Изложить в новой редакции:

«7.18 Параметры автомобильных стоянок следует принимать согласно СП 113.13330.

Принимая расстояние от пола до низа выступающих строительных конструкций или инженерных коммуникаций и подвешеного оборудования над машино-местами для инвалидов, допускается предусматривать дополнительное пространство для вспомогательного оборудования автомобилей, высотой не менее 1,0 м.

В многоуровневых стоянках машино-места для инвалидов следует размещать возле выхода из здания, лифтовых холлов или зон безопасности.».

8. Санитарно-бытовые помещения

Пункты 8.1, 8.2. Изложить в новой редакции:

«8.1 Расстояние от мест посещения и обслуживания (в том числе зрительских мест) до уборных на земельных участках спортивных, зрелищных, мемориальных, культовых комплексов и объектов погребения должно быть не более 200 м.

8.2 В общественных зданиях и сооружениях доступные и/или универсальные кабины следует размещать на каждом уровне (этаже), где находятся санитарно-бытовые помещения для посетителей. По заданию на проектирование допускается размещение универсальной кабины в помещении комнаты матери и ребенка.»

Пункты 8.3, 8.4. Исключить.

Пункты 8.5, 8.6. Изложить в новой редакции:

«8.5 Долю универсальных и доступных кабин принимают по СП 59.13330.

8.6 Кабину уборной или душевой допускается проектировать универсальной в соответствии с СП 59.13330, если по расчету в здании требуется такая кабина.

Диаметр разворота инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м с учетом сложенного трансформируемого оборудования.

Габариты и оборудование санитарно-бытовых помещений для детей предусматривают согласно СП 59.13330, ГОСТ Р 51261. Высоту поверхности раковины для детей предусматривают 0,60 — 0,65 м над уровнем пола.»

Пункт 8.7. Заменить слова: «рекомендуется делать» на «необходимо предусматривать».

Пункт 8.8. Заменить слово: «рекомендуется» на «необходимо предусматривать».

Пункт 8.9. Исключить слова: «предусматривать для МГН и».

Заменить значение: «0,5» на «0,4».

Третье предложение. Изложить в новой редакции:

«Допускается оборудовать поручнями с двух сторон согласно ГОСТ Р 51261.»

Пункт 8.10. Первый абзац. Второе предложение. Исключить.

Пункт 8.11. Исключить.

Пункт 8.12. Первый абзац. Заменить слово: «Рекомендуется» на «Допускаются».

Второй абзац. Второе и третье предложения. Заменить слово:

«рекомендуется» на «допускается».

Пункты 8.13, 8.14. Исключить.

Пункты 8.15, 8.16. Изложить в новой редакции:

«8.15 При реконструкции допускается минимальная ширина дверного полотна в санитарно-бытовых помещениях 0,8 м.

8.16 Санитарно-бытовые помещения и (или) отдельные кабины следует обозначать на тактильно-визуальных схемах в соответствии с ГОСТ Р 59602.»

Дополнить пунктом 8.17 в следующей редакции:

«8.17 По заданию на проектирование мусоросборные камеры для временного хранения (сбора) твердых коммунальных отходов без мусоропровода, в которые предусматривают доступ пользователей (в целях самостоятельного выброса мусора в контейнер), для обеспечения доступности МГН, в том числе пользующихся креслом-коляской инвалидов, следует предусматривать платформу или подъемное устройство, обеспечивающее доступность контейнера по высоте не более 1,2 м от поверхности, на которую опираются колеса кресла-коляски до верхнего края контейнера.

При оборудовании контейнеров крышками необходимо предусматривать механизм их открывания, доступный для инвалидов.».

9. Инженерные устройства и оборудование

Пункт 9.1. Изложить в новой редакции:

«9.1 Системы жизнеобеспечения и инженерного оборудования зданий и сооружений, предназначенные для МГН:

- лифты;
- платформы подъемные наклонного и вертикального перемещения для инвалидов, потолочные рельсовые системы, мобильные подъемники и другие системы перемещения для инвалидов;
- оборудование в санитарно-бытовых помещениях;
- устройства энергоснабжения и электроосвещения;
- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - системы радиоинформирования и звукового ориентирования; - системы обеспечения разборчивости звуковой информации;
- устройства для сбора мусора;
- инвентарные пандусы, эвакуационные устройства (эвакуационные кресла), предназначенные для спуска инвалида по ступенькам лестницы, необходимо проектировать с учетом самостоятельного пользования или с помощью сопровождающего всеми категориями МГН.»

Пункт 9.2. Заменить слова: «ГОСТ Р 53453» на «ГОСТ Р ИСО 28803». Пункт 9.3. Первый абзац. Заменить слово: «рекомендуется» на «допускается».

Второй абзац. Заменить слово: «рекомендуется» на «допускается». Заменить ссылки: «ГОСТ Р 55555 и ГОСТ Р 55556» на «ГОСТ 34682.1 и ГОСТ 34682.2.».

Четвертый абзац. Заменить слово: «рекомендуется» на «необходимо».

Исключить слова: «и пандусам».

Пункт 9.4. Исключить.

Пункт 9.5. Изложить в новой редакции:

«9.5 Поручни, стойки и другие опорные устройства предусматривают в соответствии с ГОСТ Р 51261 .».

Пункт 9.7. Изложить в новой редакции:

«9.7 Устройства связи для МГН предусматривают в соответствии с ГОСТ Р 51671.».

Пункт 9.8. Исключить.

Пункт 9.9. Изложить в новой редакции:

«9.9 Для лиц с нарушениями слуха места обслуживания и ожидания следует оборудовать системами обеспечения разборчивости звуковой информации.».

Пункт 9.10. Заменить слова: «дефектами» на «нарушениями»; «рекомендуется» на «допускается».

Пункт 9.11. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует». Исключить слова: «закрытого типа».

Пункт 9.12. Второй абзац. Изложить в новой редакции: «Не допускается применение ручек, утопленных в дверное полотно, а также в форме кнопки или шара.».

Четвертый абзац. Исключить.

Пункт 9.13. Исключить.

Пункт 9.14. Заменить ссылки: «ГОСТ Р 55956» на «ГОСТ Р 55966»; «ГОСТ Р 52382» на «ГОСТ 34305».

Пункт 9.15. Исключить.

10. Информационные и сигнальные устройства, средства и их системы

10.1 Общие положения

Пункты 10.1.1, 10.1.2. Изложить в новой редакции:

«10.1.1 Состав технических средств связи и информации, доступных для МГН, устанавливаются в задании на проектирование с учетом требований СП 59.13330, ГОСТ Р 51264, ГОСТ Р 51671.

Следует использовать естественные свойства архитектурных компонентов среды для ориентирования и навигации.

10.1.2 Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52131, ГОСТ Р 52875, ГОСТ Р 59431, ГОСТ Р 59602.»

Таблица 10.1. Исключить.

10.2 Визуальные устройства и средства информации

Пункты 10.2.1, 10.2.2. Изложить в новой редакции:

«10.2.1 Визуальные устройства и средства информации следует предусматривать в соответствии с ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52131.

10.2.2 Для создания визуальной информации необходимо использовать общеупотребительные символы и пиктограммы. Шрифт и начертание символов следует принимать по ГОСТ Р 52131, ГОСТ Р 51671

Пункты 10.2.3—10.2.6. Исключить.

Пункт 10.2.7. Первый абзац. Исключить.

Пункт 10.2.8. Заменить слова: «аварийной сигнализации» на «оповещения».

Пункты 10.2.9, 10.2.10. Исключить.

Пункт 10.2.11. Изложить в новой редакции:

«10.2.11 Необходимо предусматривать поручни, стойки и другие опорные устройства контрастными по цвету и тону по отношению к фону, увязывая с колористическим решением интерьера.»

Пункт 10.2.12. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 12.2.143» на «ГОСТ 34428».

Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«При установке элементов ФЭС на ступенях лестниц допускается использовать фотолюминесцентные материалы (ФЛМ) совместно с противоскользящим (антискользящим) покрытием. Не допускается применение на ступенях лестниц элементов ФЭС на основе самоклеющейся пленки.»

10.3 Акустические устройства и средства информации

Пункт 10.3.1. Изложить в новой редакции:

«10.3.1 Системы обеспечения разборчивости звуковой информации следует применять согласно СП 59.13330.»

Пункты 10.3.2, 10.3.3. Исключить.

Пункты 10.3.5, 10.3.6. Исключить.

Пункт 10.3.7. Изложить в новой редакции:

«10.3.7 Помещения и места обслуживания, оборудованные стационарной системой обеспечения разборчивости звуковой информации, а также технические средства связи обозначают по ГОСТ Р 52131

Пункт 10.3.8. Исключить.

10.4 Тактильные средства информации

Пункты 10.4.1—10.4.3. Изложить в новой редакции:

«10.4.1 Тактильные наземные указатели выполняют согласно СП 59.13330, ГОСТ Р 52875.

10.4.2 Тактильно-визуальные схемы, тактильно-информационные средства, использующие шрифт Брайля, выполняют согласно СП 59.13330, ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52131, ГОСТ Р 59601, ГОСТ Р 59602.

10.4.3 На поручнях лестниц следует устанавливать тактильные элементы согласно СП 59.13330, ГОСТ Р 51671 Пункт 10.4.4. Исключить.

Приложения А—Е. Исключить.

Свод правил дополнить элементом «Библиография» в следующей редакции:

«Библиография»

[1]	Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
[2]	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
[3]	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
[4]	ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824)